

Klantverantw.:
Opdrachtn.:
Klantnr. : 4298
Cont.pers.: DE PAUW PIETER
Tel.: 03/889.36.71
Fax: -
GSM: 0475/74.67.81
e-mail: pieterdepauw@telenet.be



Onafhankelijk Controle Bureau v.z.w.

ProKo.: LS01
Verslagnr.: 4910936-2
Voorl. verslagnr.:
Datum: 17/09/2017

Klant / Opdrachtgever:
DE PAUW
WILGENWEG 3
2890 OPPUURS

Afdeling: ELE

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE L.S. INSTALLATIE VOOR EEN DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

(uitgevoerd onder BELAC accreditatie volgens interne procedure QPRO/ELE/001, §7.3)

ALGEMEENHEDEN

Toestel/Install. ID: **SUYSLAAN lot 7** Aard installatie:: nieuwe Type lokalen: woning
Plaats onderzoek: PAQUAY SUYSLAAN 14 SCHELLE 2627
Aard onderzoek: gelijkvormigheidsonderzoek Volgens AREI Art.: 86/270
Datum onderzoek: 16/09/2017 Volgende binnen 300 maand of vóór 30/09/2042 Onderzoeker: MOENS JURGEN
Eigendom van: - PAQUAY
Installateur: - DE PAUW byba WILGENWEG 3 2890 OPPUURS
B.T.W.: -BE0.428.666.259 ID-kaart :- Uitgereikt te :- Datum: -

BESCHRIJVING

EAN nr.: - Teller nr.: - Stand I :- Stand II -
Aansluiting: - Wachtbuis: - Isolatieplaat: -
Dienstspanning: 1 x 230V Max. beveiliging: 63A Hoofdbeveiliging: - Schak.: alg.diff.schak.
Meter-bordverbinding: kabeltype: XVB aantal geleiders: 4 doorsnede: 10 mm²
Voedingsbekabeling: kabeltype: - aantal geleiders: - doorsnede: - mm²
Aardelektrode: type: lus sectie: Pb + 10 mm² spreidingswaarde: 4 Ohm
Diff. schak.: algemene: 4p 63A/300mA is verzegeld met loodje: in orde bijkomende dif.: 4p 63A/30mA
Werking testknop: in orde Controle foutlus: in orde Algemene isolatieweerstand: 10 MOhm
Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's: in orde Staat van het vast elektrisch materieel: in orde
Bescherming tegen elektrische schokken: rechtstreekse aanraking: in orde onrechtstreekse aanraking: in orde
Continuïteit PE- en equipotentiaal verbinding: in orde Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel: in orde
Beschrijving installatie - toestellen: zie schema in bijlage ééndraadschema en situatieschema werd voor gezien getekend
Nog niet geplaatst: keuken badkamer C.V. gasmeter watermeter hoofd - bijkomende - equipotentiaal verbinding
Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 20

VASTSTELLINGEN - Nota (N) - Opmerking (O) - Inbreuk (I) - de nummers verwijzen naar de standaard inbreuken

N | Geen.
I | Geen.

BESLUIT

De installatie is conform aan het AREI. De installatie mag in dienst gesteld worden/blijven.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd **uiterlijk op hoger vermelde datum**, zoals voorzien door art. 271 van het AREI, alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.

Voor de Technisch Directeur,

 **Jurgen Moens**
0475/45.23.82
Jurgen.Moens@ocb.be

De Agent-onderzoeker