AIB-VINÇOTTE Belgium, vereniging zonder winstoogmerk
ERKENDE CONTROLE-INSTELLING - EXTERNE DIENST VOOR TECHNISCHE CONTROLES OP DE WERKPLAATS
Maatschappelijke zetel: Diamant Building, A. Reyerslaan, 80, 1030 Brussel
Tel.: (02) 674 57 11 - Fax: (02) 674 59 59 - Telex: 23166

AIB VINÇOTTE BELGIUM

☒ AV Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11
☐ AV Brabant : Tel.: 02 674 57 11
☐ AV Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11
☐ AV Wallonie : Tel.: 081 432 611

Code PC Resi ☑ ☐

App 5.1 Malm Rijpen

Personen verantwoordelijk voor de uitvoering van het werk:	VERSLAG nr: VA
Naam, Voornaam: Clemper	Lid nr:
BTW nr: Dem Umhoy 102	Installatie: Naam: De Meyer
of identiteitskaartnr: Wilfabvoor	Adres: Bessin 19 10
Stroomleverancier: /	Boom
	Datum onderzoek: 22/12/04
	Eigenaar of aangestelde: Tel.:
Meter nr: stand:	Naam, Voornaam: De Meyer
Wijze van meting: ☐ dag - ☐ tweevoudig - ☐ nachttarief -	Adres: Brammenstr 1
2 f 40A	Aanvrager: Dwoyda

Type van bezoek: ☒ 270 ☐ 271 ☐ 276 AREI Aard installatie: ☒ Nieuwe ☐ Uitbreiding ☐ Wijziging ☐ Bestaande ☐ Tijdelijke

Onderzoek volgens de voorschriften van: ☒ AREI: art. ☐ 86 ☐ 87 ☐ 88 ☐ 95 ☐ ARAB ☐

Installatie ontworpen voor een spanning van 220 V, AC, Bescherming aansluiting: 40 A Type:

Omschrijving aansluiting: Onder Kabeltype: EXVB Doorsnede: 4 x 10 mm²

Voeding hoofdbord: 4 x 10 mm² Aantal borden: 1 Aantal eindstroombanen: 11

Type aardelektrode: ln Spreidingsweerstand: 5 Ohms Algemeen isolatieniveau 10 M Ohms

PROCES-VERBAAL VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

BESCHRIJVING VAN DE INSTALLATIE: de opstellingsschema('s) en het (de) eendraadsschema('s) maken integraal deel uit van dit verslag.

40A	/	300mA	/	/
40A	/	30mA	/	/
/	/	/	/	/
/	/	/	/	/

INBREUKEN (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

Geen

De hoofddifferentieel was - werd - (niet) - gelood.
De elektrische installatie moet opnieuw gekeurd worden vóór 25 evenals voor de ingebruikname van aanzienlijke wijzigingen en/of uitbreidingen zoals het bijvoegen van een stroomkring.

Besluit:
DE NIEUWE ELEKTRISCHE INSTALLATIE - IS - ~~IS NIET~~ - CONFORM AAN DE HIER VOOR VERMELDE VOORSCHRIFTEN
DE INSTALLATIE WAS - MAG - ~~MAG NIET~~ - ONDER SPANNING

VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN DE BESTAANDE INSTALLATIE (ART. 276 VAN HET AREI)

INBREUKEN op het bestaand gedeelte (voor de betekenis van de nummers zie keerzijde)

De installatie moet vóór 22/12/2009 opnieuw gekeurd worden.

Overeenkomstig artikel 274 van het AREI, moeten zonder vertraging de werken worden uitgevoerd die nodig zijn om de vastgestelde inbreuken te doen verdwijnen, en moeten alle gepaste maatregelen worden getroffen opdat bij het in dienst blijven van de installatie de inbreuken geen gevaar zouden vormen voor de personen of goederen.

Bijlagen:
VISUM VAN DE STROOMVERDELER:

Voor de directeur-generaal
Naam, Agentnr., Handtekening

15 001 0 2 15