

543161

EAN nr. :
Teller nr. :
Stand I : II :

VERDELER	PV gezien
Naam	
Datum	
Handtekening	



VERSLAG VAN ONDERZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE INSTALLATIE VOOR EEN WERF- OF TIJDELIJKE AANSLUITING - DEFINITIEVE OF RESIDENTIELE AANSLUITING

Aard van onderzoek : geijkvormigheidsonderzoek / controlebezoek
 volgens : AREI art. 86 / AREI art. 87 / AREI art. 87a / AREI art. 271 / AREI art. 276 M2
 op basis van de interne procedure GPROELE/001

Aanvulling verslag nr. :
 Aard installatie : Nieuwe / Uitbreiding / Versterking / Bestaande / Verandering / Oplossing meter / Oplossing gronding / Overdracht eigendom
 Type der lokalen : Woning
 Plaats van onderzoek : Veldhuys 60, 2840 Terhagen (Rusart)
 Eigendom van : Heremans - Schelkens, Veldhuys 60, 2840 Terhagen
 Opdrachtgever : idem
 Installateur :
 BTW :
 Onderzoeker : Stroobants B ID-kaart :
 Uitgereikt te : Datum van onderzoek : 31/5/11

BESCHRIJVING

Dienstspanning : 1 x 230 V ~~ex 230V~~ 3x230V
 Hoofdbeveiliging : Zek. : maat 2p 63A Max. Beveiliging : 63A Omschakelaar stand :
 Meter-bordverbinding : kabeltype : Schak. : delf 2p 63A 200W
 Voedingsbekabeling : kabeltype : maat ml aantal geleiders : doorsnede : mm²
 Bovengronds net/ondergronds op bovengronds net/ondergronds net - Wachtbuis : geplaatst/niet geplaatst - Isolatieplaat : aanwezig/niet aanwezig
 Aardelektrode : Type : kast/banen / pennen / horizontale geleiders Sectie : 16 mm² Spreidingswaarde : 21 Ω
 Aantal borden : 1 Aantal eindstroombanen : 14 Algemene isolatieweerstand : 2 MΩ
 Diff. schak. : algemene : 2p 63A 200 mA bijkomende : mA
 werking testknop : in orde - ~~niet in orde~~ controle foutlus : in orde - ~~niet in orde~~
 Installatie uitgevoerd overeenkomstig schema's : ja - ~~neen~~ Staat van het vast elektrisch materieel : in orde - ~~niet in orde~~
 Bescherming tegen elektrische schokken : rechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~ onrechtstreekse aanraking : in orde - ~~niet in orde~~
 Continuïteit PE- en equipotentiale verbinding : in orde - ~~niet in orde~~
 Beschrijving installatie (zie schema's in bijlage) - toestellen : Vast opgesteld en verplaatsbaar materieel : in orde - ~~niet in orde~~

VASTSTELLINGEN - NOTA (N) - INBREUK (I)

- ~~N Hoofdequipotentiale - bijkomende equipotentiale verbinding nog niet aangesloten.~~
- ~~N Badkamer geleiding waterleiding CV ketel nog niet geplaatst.~~

ESLUIT

installatie is conform / ~~niet conform~~ met het AREI.
 algemene differentieelschakelaar is verzegeld met een loodje met het teken OCB.
 (de) eendraads- en situatieschema(s) werd(en) voor gezien getekend.
 installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op : 31/5/13, zoals voorzien door art. 271 van het AREI
 ook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd voor deze datum.
 installatie mag / ~~mag niet~~ in dienst gesteld worden / blijven indien zonder vertraging wordt voldaan aan de vastgestelde
 eisen en de gepaste maatregelen getroffen worden opdat de installatie geen gevaar vormt voor personen of goederen.

[Handwritten signatures]
 voor de directeur,
 de onderzoeker