



vzw - AIB-VINÇOTTE BELGIUM - asbl

Exploitationzetel: Jan Olieslagerslaan 35 • 1800 Vilvoorde

Tel +32(0)2 674 57 11 • fax +32(0)2 674 59 59 • info@vincotte.be • www.vincotte.com

Maatschappelijke zetel: Diamant Building • Boulevard A. Reyerslaan 80 • 1030 Brussels

Verslag nr.: A131361.1E

N **131361**

Safety, quality and environmental services

Antwerpen - Limburg : Tel.: 03 221 86 11  
 Brabant : Tel.: 02 674 57 11

Oost & West Vlaanderen : Tel.: 09 244 77 11  
 Wallonië : Tel.: 081 432 611

Resi. Code:

13

**PROCES-VERBAAL VAN GELIJKVORMIGHEIDSONDERZOEK EN/OF CONTROLEBEZOEK VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE**

Lid nr.: ..... Aanvrager: ABI

Verantwoordelijke voor de werken:	Installatie:	Eigenaar of beheerder:
Naam, Voornaam: <u>ABI bvba</u>	Naam, Voornaam: <u>MARIKE DE MAEYER</u>	<u>IDEM</u>
Ident. Kaart nr.:	Adres: <u>TU. YJAERSTEE 13 bus</u>	
BTW nr.: BE <u>872879955</u>	Post nr. + Stad: <u>2850 Boom</u>	
	Tel: <u>03 221 86 11</u>	

Basis van het onderzoek:  Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties (AREI)  ARAB  .....

<input checked="" type="radio"/> Art 270	<input type="radio"/> ingebruikname	<input type="radio"/> wijziging	<input type="radio"/> uitbreiding	<input checked="" type="radio"/> Art 86	<input type="radio"/> Art 271bis	<input checked="" type="radio"/> ① Woonenheid
<input type="radio"/> Art 271	<input type="radio"/> mobiel	<input type="radio"/> tijdelijk	<input checked="" type="radio"/> vernieuwde installatie	<input type="radio"/> Art 87	<input type="radio"/> Art 278	<input type="radio"/> ② Huishoudelijke werkeenheden
<input type="radio"/> Art 276	<input type="radio"/> periodiek	<input type="radio"/> controle	<input type="radio"/> na verkoop	<input type="radio"/> Art 88	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ③ Gemeenschappelijke delen
	<input type="radio"/> verzwaring	<input checked="" type="radio"/> Art 276bis: verkoop van een woonenheid		<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> Art .....	<input type="radio"/> ④ Werkeenheden

**Algemene gegevens elektrische installatie:**

Gegevens verdelers	EAN	<input type="checkbox"/> EAN niet meegegeeld	<input type="checkbox"/> kWh meter niet geplaatst
	kWh meter nr.: <u>36032048</u>	Meterstand dag: <u>6422</u>	nacht: .....
Gegevens installatie	Bescherming aansluiting (A): <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input checked="" type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	nr.: ..... Meterstand: .....	
	Ontworpen voor U <sub>n</sub> : <input checked="" type="radio"/> 230V <input type="radio"/> 3x230V <input type="radio"/> 3N400V	Type aardelektrode:	
	Maximale nominale stroom (A): <input type="radio"/> 20 <input type="radio"/> 25 <input type="radio"/> 32 <input type="radio"/> 40 <input type="radio"/> 50 <input type="radio"/> 63 <input type="radio"/> 80 <input type="radio"/> 100	<input type="radio"/> aardingslus <input checked="" type="radio"/> pen / baar	
Beschrijving installatie	Voedingsleiding hoofdbord: <u>2</u> X <u>10</u> mm <sup>2</sup> - Type: .....	<input type="radio"/> .....	
	Algemene differentieelstroominrichting: <u>40</u> A / <u>300</u> mA	Aantal borden: <u>1</u>	Aantal eindstroombanen: <u>13</u>
Zie bijlage			

**Metingen - testen - controles - verzegeling:**

<input checked="" type="radio"/> Rechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Onrechtstreekse aanraking	<input checked="" type="radio"/> Montage	<input checked="" type="radio"/> Toestellen	<input checked="" type="radio"/> Materieel	<input checked="" type="radio"/> l>/doorsnede	<input checked="" type="radio"/> Schema's
<input checked="" type="radio"/> Aardingsweerstand: <u>12</u> Ω	<input checked="" type="radio"/> Algemeen isolatieniveau: <u>5</u> MΩ	<input type="radio"/> Controle foutlus	<input checked="" type="radio"/> Aardingscontinuïteit	<input checked="" type="radio"/> Test DSI		
Differentieelstroominrichting: <input checked="" type="radio"/> werd verzegeld <input type="radio"/> was verzegeld <input type="radio"/> was niet verzegeld <input type="radio"/> kan niet verzegeld worden						

**Inbreuken - Opmerkingen (voor de betekenis van eventuele codes: zie keerzijde)**

Inbreuken Nieuwe installatie	<u>666M</u> (installatie app. volledig vernieuwd)	Visum DNB:
Inbreuken Bestaande installatie	<u>666M</u>	Aangestelde DNB: Naam:
Opmerkingen	<u>afwijkende beschikkingen: art 278.1c (= equipot. verbindingen)</u> <u>stortbord: stopcontact was draagbaar &gt; 2,40m</u> <u>(aanwezig als stortbord schadeloos)</u>	Visum <u>boven</u>

**Besluit(en):**

- De nieuwe installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.
- De bestaande installatie voldoet **voldoet niet** aan het AREI.

De installatie dient opnieuw gecontroleerd te worden:

vóór 01/05/2015 (\*)

• door hetzelfde erkend organisme (\*\*)

(\*) termijn onder voorbehoud van wijziging van de reglementering

**Agent bezoeker:**

Naam: Van Rompay Agent nr.: 258

Datum: 20/4/2019

Voor de directeur generaal: Handtekening

Aantal bijlagen:  Situatieschema(s)  Eéndraadsschema(s)  .....

**Jan VAN ROMPAY**  
Inspecteur  
VINÇOTTE  
19/06/2019

Dit proces-verbaal dient bewaard te worden in het dossier van de elektrische installatie en dit dossier dient elke aangebrachte wijziging te vermelden. De Federale overheidsdienst economie dient bij ieder ongeval, rechtstreeks of onrechtstreeks te wijzen aan elektriciteit waarbij personen betrokken zijn, ingelidigd te worden. De werken, nodig om de inbreuken te doen verdwijnen, moeten zonder vertraging uitgevoerd worden en alle maatregelen moeten getroffen worden om de veiligheid te garanderen. Indien bij het nieuw controlebezoek, na max. 1 jaar, de overtredingen niet verdwenen zijn moet het dossier meegenomen worden en een kopie van het proces-verbaal van het controlebezoek overmaken aan de Algemene Directie Energie die belast is met het hoog toezicht.