ATK

Vereniging voor Arbeidsveiligheid door Techniek en Controle v.z.w

Externe Dienst voor Technische Controles

Mechelsesteenweg 247-249 – 2820 BONHEIDEN
Telefoon 015/55 51 51 Fax 015/55 06 30

VERSLAG NR CE / 11 / 284
ADRES INSTALLATIE: Karl Marxstraat 2
2440 Geel
EIGENAAR : Van Ondenhove
Adres : zelfde
OPDRACHTGEVER : CHM
Adres : Industriewg 3 Boom
INSTALLATEUR :
Adres :
BTW of IK :

STROOMVERDELER :
Meter nr. :
Index : Dag : KWh ; Nacht : KWh

PROCES-VERBAAL VAN DE GELIJKVORMIGHEIDSCONTROLE VAN EEN ELEKTRISCHE LAAGSPANNINGSINSTALLATIE

1. IDENTIFICATIE EN BESCHRIJVING :

Datum van onderzoek: 25/5/2011 ; Aanvulling van verslag nr. ; Type der lokalen: Huishoudelijk verwarmd
Aard installatie: Nieuw – Uitbreiding – Wijziging – Tijdelijk – Verzwaring – Renovatie
Begin werken : Fundering vóór – na 1.10.81 ; Installatie vóór – na 1.10.81 – ; Met – Zonder BA4 / BA5 ; AREI art. 86 – 87 –
Aansluiting: Spanning 230 V ; Bescherming v/d aansluiting: max 40 A ; Alg. schakelaar: type: DS40A/DS40uM
Netaftakkabel (type & sectie): bestaand mm² ; Voedingskabel hoofdbord (type & sectie): VOB 6 mm²
Type aardelektrode: lus – baren – pennen – horizontale geleider – diepteaarding ; Aardverbindingssysteem: TT – TN – IT
Aantal borden: 1 ; Aantal eindstroombanen: 17 ; Spreidingsweerstand : 9,5 Ohm ; Alg. Isolatieniveau: >10 MOhm

BESCHRIJVING: zie schema('s) in bijlage

DS40A/DS40uM 1-17
DS40A/DS40uM 12-17

2. INHOUD VAN DE CONTROLE:

De controle werd uitgevoerd volgens : AREI art. 270 –
en de technische procedure(s) TPR-E12 –
De geïnstalleerde automatische differentieelstroominrichtingen stemmen overeen met de waarde v/d spreidingsweerstand v/d aardelektrode: ja – neen
De geïnstalleerde beschermingsinrichtingen tegen overstroom stemmen overeen met de doorsneden van de respectievelijke stroombanen ja – neen

3.1. INBREUKEN :

zie keerzijde: geen

3.2. OPMERKINGEN / NOTA's :

zie keerzijde: Het bestaande badmeubel behoort niet tot de controle

VISUM VAN DE VERDELER

RAADGEVINGEN VOOR DE EIGENAARS, BEHEERDERS OF UITBATERS: zie keerzijde.

4. BESLUIT : De installatie voldoet – ~~niet~~ – aan de voorschriften van het AREI.
De algemene automatische differentieelstroominrichting – ~~was~~ – werd – verzegeld en het (de) ééndraadschema('s) en het (de) opstellingsschema('s) voor gezien getekend.
De installatie dient opnieuw gecontroleerd uiterlijk op 25/5/2026
(AREI art.271) alsook voor de ingebruikname van elke belangrijke wijziging of beduidende uitbreiding, uitgevoerd vóór deze datum.
De installatie mag – ~~niet~~ – in dienst gesteld worden.
De installatie voldoet – ~~niet~~ – ~~aan de voorschriften van de stroomverdeler.~~

DE AGENT-ONDERZOEKER
naam + handtekening

CONTROLEORGANISME
ATK CV
2820 BONHEIDEN
Christophe GEERINCKX
Agent-Onderzoeker

E06-NL-E12-03 (08.2009)